



**BUREAU  
VERITAS**

Industry Division

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR EL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA  
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 138/95

**CERTIFICATE OF APPROVAL  
CERTIFICADO DE APROBACIÓN**

**Nº BVA / GN / 0069 - 21**

This certifies to  
Se certifica a  
**M.S.B. S.R.L.**

Av. La Voz del Interior 6502 - Córdoba (X5008HKT)  
Prov. de Córdoba - Rep. ARGENTINA

Product  
Producto

**CONJUNTO DE ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INSTALACION  
DEL SISTEMA DE REGULACION**

Marca: **MyS** Modelo: **CR**

Complies with the requirements of Standard  
Cumple con los requerimientos de la Norma  
**NAG 138 (90)**

Made in  
Industria  
**Argentina**

This certificate is valid until  
Este certificado es válido hasta el  
**15 de Enero de 2022**

At / on  
Emitido en  
**Buenos Aires, 16 de Enero de 2021**

**ING. EDUARDO A. CÚNEO  
GERENTE DIVISIÓN GAS  
BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A.**

This certificate is in full without the annex listed on page 2. This certificate is issued according to Bureau Veritas General Terms & Conditions of Service (Rev. 2011 A).  
Este certificado no es válido sin el anexo indicado en la página 2. Este certificado es expedido de acuerdo a los Términos y Condiciones Generales de Servicio de Bureau Veritas (Revisión 2011 A).  
To check its validity telephone 54-11-4000-8008 - Para verificar su validez, llame al tel. 54-11-4000-8008 e-mail: bvarg\_gas@bureauveritas.com



**BUREAU  
VERITAS**

## ANNEX 1 ANEXO 1

Cde. **CERTIFICATE OF APPROVAL / CERTIFICADO DE APROBACIÓN**  
**Nº BVA / GN / 0069 - 21**

General information  
Datos generales

Fabricante:	<b>M.S.B. S.R.L.</b>
Representante Técnico:	<b>Ing. Luis Ignacio Spalla</b>
Matrícula Profesional N° / Orden:	<b>34909596/7185</b>
D.N.I.:	<b>34.909.596</b>
Trámite:	<b>Renovación de prototipo</b>
Matrícula de Inscripción N°:	<b>BVG 977</b>
Matrícula del Producto N°:	<b>BVG 977/02</b>
Trámite Anterior:	<b>Certificado N° BVA/GN/0091-20</b>

Technical features  
Características técnicas

Material Cuerpo y Conector:	<b>Acero ASTM A-53</b>	Tratamiento Superficial:	<b>Revestimiento Epoxídico en Polvo</b>
Presión de Entrada:	<b>Hasta 4 bar</b>	Conexión de entrada:	<b>1" y 1 1/2" IRAM 5063</b>
Presión de Salida:	<b>Hasta 0,028 bar</b>	Conexión de salida:	<b>1 1/2"; 2"; 3" y 4" IRAM 5063</b>
Opcional: <b>Tomas de presión</b>		Otros datos:	<b>En documentación que origina la presente.</b>

*El accesorio se comercializará con el manual de instrucciones correspondiente. El marcado se realizará de acuerdo a lo establecido en la norma de aprobación.*

*El caudal entregado por el conjunto es igual a la suma de los caudales individuales de cada módulo componente, y se tomará como un solo regulador cuyo diámetro es el del colector de salida del conjunto. Uno o más módulos individuales pueden permanecer en reserva. Las válvulas de corte y reguladores de presión que se utilicen en este conjunto, deberán estar certificados en base a las normas: NAG 212 y NAG 235 vigentes. Las soldaduras se efectuarán en un todo de acuerdo a la norma NAG 100.*

*Bureau Veritas Argentina S.A. solamente certifica que las muestras y documentación técnica del elemento presentado se ajustan a la norma de aplicación correspondiente, siendo responsabilidad del Fabricante/Importador y Representante Técnico, su ejecución de acuerdo al modelo certificado. Bureau Veritas Argentina S.A. deslinda toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por fallas o defectos de material, fabricación o su instalación. Con la suspensión o inhabilitación del fabricante, caducará automáticamente la validez de este certificado, sin necesidad de una notificación previa por parte de este Organismo de Certificación. Toda modificación, variación o alteración que se prevea realizar al producto certificado, deberá ser formalmente notificada con antelación para su consideración y/o evaluación. El incumplimiento de este requisito invalidará el presente certificado.*

At / on  
Emitido en  
**Buenos Aires, 16 de Enero de 2021**

**ING. EDUARDO A. CÚNEO**  
**GERENTE DIVISIÓN GAS**  
**BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A.**

This Annex is an integral part of the Certificate of Approval and should be read in conjunction with the same.

Av. Brasil 55 - Piso 17 (C1065AAE) *El presente Anexo es parte integral del Certificado de Aprobación, y deberá ser leído conjuntamente con el mismo.*

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel (54) (11) 4000 8008

www.bureauveritas.com.ar