



**BUREAU  
VERITAS**

Industry Division

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR EL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA  
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 138/95

## CERTIFICATE OF APPROVAL CERTIFICADO DE APROBACIÓN

### Nº BVA / GN / 0093 - 21

This certifies to

Se certifica a

**M.S.B. S.R.L.**

Av. La Voz del Interior 6502 - Córdoba (X5008HKT)  
Prov. de Córdoba - Rep. ARGENTINA

Product

Producto

**REGULADOR DE PRESIÓN PARA GAS NATURAL**

Marca: **MyS** Modelo: **B10 (1507)**

Complies with the requirements of Standard

Cumple con los requerimientos de la Norma

**NAG 235 (95)**

Made in

Industria

**Argentina**

This certificate is valid until

Este certificado es válido hasta el

**15 de Enero de 2022**

At / on

Emitido en

**Buenos Aires, 16 de Enero de 2021**

**ING. EDUARDO A. CÚNEO**  
GERENTE DIVISIÓN GAS  
BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A.

This certificate is invalid without the annex listed on page 2. This certificate is issued according to Bureau Veritas General Terms & Conditions of Service (Rev. 2011 A).  
Este certificado no es válido sin el anexo indicado en la página 2. Este certificado es expedido de acuerdo a los Términos y Condiciones Generales de Servicio de Bureau Veritas (Revisión 2011 A).  
To check its validity, call 54 11 4000-8008 - Para verificar su validez, llame al tel. 54 11 4000-8008 / e-mail: bvarg.gas@bureauveritas.com



**BUREAU  
VERITAS**

## ANNEX 1 ANEXO 1

Cde. **CERTIFICATE OF APPROVAL / CERTIFICADO DE APROBACIÓN**  
**Nº BVA / GN / 0093 - 21**

General information  
Datos generales

Fabricante:	M.S.B. S.R.L.
Representante Técnico:	Ing. Luis I. SPALLA
Matrícula Profesional Nº:	I.E. Nº 34.909.596/7185
Trámite:	Renovación de prototipo
Matrícula de Inscripción Nº:	BVG 977
Matrícula del Producto Nº:	BVG 977/28
Trámite anterior:	Certificado Nº BVA/GN/0115-20

Technical features  
Características técnicas

Presión de Entrada:	0,5 bar hasta 4 bar	Presión Regulada:	0,019 bar
Válvulas de Seguridad con reposición manual:	Corte por baja presión de salida		
Válvula de Seguridad con reposición automática:	Venteo por alta presión de salida		
Conexión de Entrada:	¾" IRAM 5063		
Conexión de Salida:	Tipo junta plana con tuerca 1 ¼" IRAM 5063		
Capacidad Nominal:	10 m <sup>3</sup> /h de gas natural	Otros datos:	En la documentación que origina la presente.
El accesorio se comercializará con el manual en castellano con las instrucciones de uso y mantenimiento y se instalará de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.			

**La autorización del uso del producto se rige por la colocación en cada artefacto / accesorio, de una estampilla autoadhesiva con código alfanumérico con el logotipo de identificación del elemento aprobado, de BUREAU VERITAS, establecido en la Resolución ENARGAS Nº 138/95. El incumplimiento de este requisito invalida el presente certificado.**

Bureau Veritas Argentina S.A. solamente certifica que las muestras y documentación técnica del elemento presentado se ajustan a la norma de aplicación correspondiente, siendo responsabilidad del Fabricante/Importador y Representante Técnico, su ejecución de acuerdo al modelo certificado. Bureau Veritas Argentina S.A. deslinda toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por fallas o defectos de material, fabricación o su instalación. Con la suspensión o inhabilitación del fabricante, caducará automáticamente la validez de este certificado, sin necesidad de una notificación previa por parte de este Organismo de Certificación. Toda modificación, variación o alteración que se prevea realizar al producto certificado, deberá ser formalmente notificada con antelación para su consideración y/o evaluación. El incumplimiento de este requisito invalidará el presente certificado.

At / on  
Emitido en  
**Buenos Aires, 16 de Enero de 2021**

**ING. EDUARDO A. CÚNEO**  
GERENTE DIVISIÓN GAS  
BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A.