



**BUREAU
VERITAS**

Industry Division

**ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR EL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
RESOLUCIÓN ENARGAS N° 138/95**

**CERTIFICATE OF APPROVAL
CERTIFICADO DE APROBACIÓN**

N° BVA / GN / 0092 - 21

This certifies to
Se certifica a
M.S.B. S.R.L.

*Av. La Voz del Interior 6502 - Córdoba (X5008HKT)
Prov. de Córdoba - Rep. ARGENTINA*

Product
Producto

REGULADOR DE PRESIÓN PARA GAS NATURAL

Marca: MyS Modelo: B6 (1507)

Complies with the requirements of Standard
Cumple con los requerimientos de la Norma
NAG 235 (95)

Made in
Industria
Argentina

This certificate is valid until
Este certificado es válido hasta el
15 de Enero de 2022

At / on
Emitido en
Buenos Aires, 16 de Enero de 2021

**ING. EDUARDO A. CÚNEO
GERENTE DIVISIÓN GAS
BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A.**

This certificate is invalid without the annex listed on page 2. This certificate is issued according to Bureau Veritas General Terms & Conditions of Service (Rev. 2011 A).
Este certificado no es válido sin el anexo indicado en la página 2. Este certificado es expedido de acuerdo a los Términos y Condiciones Generales de Servicio de Bureau Veritas (Revisión 2011 A).
To check its validity, call 54 11 4000-8008 - Para verificar su validez, llame al tel. 54 11 4000-8008 / e-mail: bvarg.gas@bureauveritas.com



**BUREAU
VERITAS**

ANNEX 1 ANEXO 1

Cde. **CERTIFICATE OF APPROVAL / CERTIFICADO DE APROBACIÓN**
Nº BVA / GN / 0092 - 21

General information
Datos generales

Fabricante:	M.S.B. S.R.L.
Representante Técnico: Matrícula Profesional Nº:	Ing. Luis I. SPALLA I.E. Nº 34.909.596/7185
Trámite:	Renovación de prototipo
Matrícula de Inscripción Nº: Matrícula del Producto Nº:	BVG 977 BVG 977/27
Trámite anterior:	Certificado Nº BVA/GN/0114-20

Technical features
Características técnicas

Presión de Entrada:	0,5 bar hasta 4 bar	Presión Regulada:	0,019 bar
Válvulas de Seguridad con reposición manual:	Corte por baja presión de salida		
Válvula de Seguridad con reposición automática:	Venteo por alta presión de salida		
Conexión de Entrada:	¼" IRAM 5063		
Conexión de Salida:	Tipo junta plana con tuerca 1 ¼ " IRAM 5063		
Capacidad Nominal:	6 m³/h de gas natural	Otros datos:	En la documentación que origina la presente.
El accesorio se comercializará con el manual en castellano con las instrucciones de uso y mantenimiento y se instalará de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.			

La autorización del uso del producto se rige por la colocación en cada artefacto / accesorio, de una estampilla autoadhesiva con código alfanumérico con el logotipo de identificación del elemento aprobado, de BUREAU VERITAS, establecido en la Resolución ENARGAS Nº 138/95. El incumplimiento de este requisito invalida el presente certificado.

Bureau Veritas Argentina S.A. solamente certifica que las muestras y documentación técnica del elemento presentado se ajustan a la norma de aplicación correspondiente, siendo responsabilidad del Fabricante/Importador y Representante Técnico, su ejecución de acuerdo al modelo certificado. Bureau Veritas Argentina S.A. deslinda toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por fallas o defectos de material, fabricación o su instalación. Con la suspensión o inhabilitación del fabricante, caducará automáticamente la validez de este certificado, sin necesidad de una notificación previa por parte de este Organismo de Certificación. Toda modificación, variación o alteración que se prevea realizar al producto certificado, deberá ser formalmente notificada con antelación para su consideración y/o evaluación. El incumplimiento de este requisito invalidará el presente certificado.

At / on
Emitido en
Buenos Aires, 16 de Enero de 2021

ING. EDUARDO A. CÚNEO
GERENTE DIVISIÓN GAS
BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A.

This Annex is an integral part of the Certificate of Approval and should be read in conjunction with the same.
El presente Anexo es parte integral del Certificado de Aprobación, y deberá ser leído conjuntamente con el mismo.

Av. Brasil 55 - Piso 17 (C1063AAA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel (54) (11) 4000 8008

www.bureauveritas.com.ar