



**BUREAU
VERITAS**

Industry Division

OAA

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 002

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR EL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA - ROC 002
RESOLUCIÓN ENARGAS N° RESFC-2019-56-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

CERTIFICATE OF APPROVAL CERTIFICADO DE APROBACIÓN N° BVA / GN / 0357 - 25

This certifies to
Se certifica a
M.S.B. S.R.L.

Av. La Voz del Interior 6502 - Córdoba (X5008HKT)
Prov. de Córdoba - Rep. Argentina

Product
Producto

REGULADOR DE PRESIÓN DOMICILIARIO

Marca: **MyS** Modelo: **B25**

Complies with the requirements of Standard
Cumple con los requerimientos de la Norma
NAG 235:2019

Made in
Industria
Argentina

This certificate is valid until
Este certificado es válido hasta el
15 de Junio de 2027

At / on
Emitido en
Buenos Aires, 16 de Junio de 2025

ING. EDUARDO A. CÚNEO
Gerente Certificación Gas y Productos Industriales
Bureau Veritas Argentina S.A.

This certificate is invalid without the annex listed on page 2. Este certificado no es válido sin los anexos indicados en la página 2.
This certificate is issued according to Bureau Veritas General Terms & Conditions of Service (Rev. 2011 A) and the Particular Conditions Rev. C.
Este certificado es expedido de acuerdo a los Términos y Condiciones Generales de Servicio de Bureau Veritas (Revisión 2011 A) y las Condiciones Particulares Rev. C.
To check its validity, call 54 11 4000-8009 - Para verificar su validez, llame al tel. 54 11 4000-8009 / e-mail: bvarg.gas@bureauveritas.com - Av. Brasil 55 CABA.

IT-478 Modelo Certificados Prototipos
Rev 02 16/04/2023



**BUREAU
VERITAS**

ANNEX 1 ANEXO 1

Cde. **CERTIFICATE OF APPROVAL / CERTIFICADO DE APROBACIÓN**
N° BVA / GN / 0357 - 25

General information
Datos generales

Fabricante:	M.S.B. S.R.L.
Dirección:	Av. La Voz del Interior 6502 - Córdoba Capital, Prov. de Córdoba - Rep. ARGENTINA
Representante Técnico:	Ing. Luis Ignacio Spalla
Matrícula Profesional N°:	34909596/7185
D.N.I.:	34.909.596
Tipo de Certificado:	Renovación de Prototipo
Matrícula de Inscripción N°:	BVG 977
Matrícula del Producto N°:	BVG 977/36
Trámite Anterior:	Certificado N° BVA/GN/0632 - 23

Technical features
Características técnicas

Presión de Entrada:	0,5 bar hasta 4 bar	Presión de Salida:	0,019 bar
Conexión Entrada:	Media unión esfero-cónica utilizando conexión rígida de 3/4" IRAM 5053	Dispositivos de seguridad:	Ventoeo por sobrepresión y corte por baja presión de salida.
Conexión Salida:	Media unión con junta plana 1 1/4" IRAM 5053	Caudal Nominal:	25 m3/h
Otros datos:	En la documentación que origina la presente.		
Marcado: Marca o Nombre del Fabricante - BVG 977/36 - Año de Fabricación - Logotipo de producto certificado según la Resolución RESFC-2019-56- APN-DIRECTORIO#ENARGAS. - Industria Argentina.			
El accesorio se comercializará con el manual de instrucciones de uso y mantenimiento en castellano y se instalará de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.			

Bureau Veritas Argentina S.A. solamente certifica que las muestras y documentación técnica del elemento presentado se ajustan a la norma de aplicación correspondiente, siendo responsabilidad del Fabricante/Importador y Representante Técnico, su ejecución de acuerdo al modelo certificado. Bureau Veritas Argentina S.A. deslinda toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por fallas o defectos de material, fabricación o su instalación. Con la suspensión o inhabilitación del fabricante, caducará automáticamente la validez de este certificado, sin necesidad de una notificación previa por parte de este Organismo de Certificación. Toda modificación, variación o alteración que se prevea realizar al producto certificado, deberá ser formalmente notificada con antelación para su consideración y/o evaluación. El incumplimiento de este requisito invalidará el presente certificado.

At / on
Emitido en
Buenos Aires, 16 de Junio de 2025

ING. EDUARDO A. CÚNEO
Gerente Certificación Gas y Productos Industriales
cBureau Veritas Argentina S.A.