BUREAU VERITAS

Industry Division

OAA

Organismo Argentino de Acreditación

Organismo de Certificación de Productos OCP 002

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR EL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA – ROC 002
RESOLUCIÓN ENARGAS N° RESFC-2019-56-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

CERTIFICATE OF APPROVAL
CERTIFICADO DE APROBACIÓN
Nº BVA / GN / 0116 - 25

ESTE CERTIFICADO ANULA Y REEMPLAZA AL CERTIFICADO Nº BVA/GN/0280-24

This certifies to
Se certifica a
M.S.B. S.R.L.
Av. La Voz del Interior 6502 - Córdoba (X5008HKT)
Prov. de Córdoba - Rep. Argentina

Product
Producto
CONEXIÓN FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE
Marca: ***MSB FITTINGS***
Modelo: ***EXTENSIBLE ¾"***

Complies with the requirements of Standard
Cumple con los requerimientos de la Norma
NAG 254:2009

Made in
Industria
China

This certificate is valid until
Este certificado es válido hasta el
10 de Abril de 2026

At / on
Emitido en
Buenos Aires, 13 de Febrero de 2025

ING. EDUARDO A. CÚNEO
Gerente Certificación Gas y Productos Industriales
Bureau Veritas Argentina S.A.

This certificate is invalid without the annex listed on page 2. Este certificado no es válido sin el anexo indicado en las páginas 2
This certificate is issued according to Bureau Veritas General Terms & Conditions of Service (Rev. 2011 A) and the Particular Conditions Rev. C.
Este certificado es expedido de acuerdo a los Términos y Condiciones Generales de Servicio de Bureau Veritas (Revisión 2011 A) y las Condiciones Particulares Rev. C.
To check its validity, call 54 11 4000-8008 - Para verificar su validez, llame al tel. 54 11 4000-8008 / e-mail: bvarg.gas@bureauveritas.com - Av. Brasil 55 CABA.

ANNEX 1
ANEXO 1

Cde. **CERTIFICATE OF APPROVAL / CERTIFICADO DE APROBACIÓN**
Nº BVA / GN / 0116 - 25

General information
Datos generales

Fabricante: *Dirección:*	***TAIZHOU STAROFSKY PIPE INDUTRY CO. LTD.*** ***Huan Bao s/n, Zhongshan Industrial Area, Chumen, Yuhuan City, Zhejiang Province, China***
Importador: *Dirección:*	***M.S.B. S.R.L.*** ***Av. La Voz del Interior 6502 - Córdoba (X5008HKT) - Prov. de Córdoba - Rep. Argentina***
Representante Técnico: *Matrícula Profesional Nº:* *DNI N°:*	***Ing. Luis I. Spalla*** ***M.P. 34.909.596/7185*** ***34.909.596***
Tipo de Certificado:	***Modificación de Prototipo***
Matrícula de Inscripción Nº: *Matrícula del Producto Nº:*	***BVG 977*** ***BVG 977/40***
Tramite anterior	***Certificado BVA/GN/0280 - 24***

Technical features
Características técnicas

Rango de longitudes:	***20 a 42 cm***	***40 a 105 cm***	*Presión de trabajo:*	***60 mbar***
Material del flexible:	***Acero inoxidable AISI 316 L***		*Espesor del tubo:*	***0,2 mm***
Rosca macho según IRAM 5063 (BSPT):	***¾"***		*Rosca hembra según IRAM 5053 (BSP):*	***¾"***
Diámetro nominal:	***¾"***		*Diámetro interior:*	***18,2 mm***
Caudal nominal:	***11,6 m³***		*Otros datos:* ***En la documentación que origina la presente.***	
El accesorio se comercializará con el manual de instrucciones de uso y mantenimiento en castellano y se instalará de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.				
Marcado: ***Logo Sol; Producto Certificado; Bureau Veritas Argentina; Marca o nombre del fabricante; Tipo de gas; Modelo; Matricula de aprobación; Mes y año de fabricación; Hecho en China; Presión de trabajo: 60 mbar; Diámetro interior; Longitud***				

Esta aprobación corresponde exclusivamente al prototipo y no implica la habilitación de los productos que se fabriquen de conformidad con el mismo. Para tal fin, cada producto deberá llevar marcado además de lo establecido en la Norma, el logotipo de identificación de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº RESFC-2019-56-APN-DIRECTORIO#ENARGAS el que se complementará con el Logotipo de Bureau Veritas Argentina. Toda modificación que se realice al elemento aprobado, deberá ser formalmente notificada previamente a Bureau Veritas Argentina S.A. para su consideración y/o evaluación. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUISITOS INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.

Bureau Veritas Argentina S.A. solamente certifica que las muestras y documentación técnica del elemento presentado se ajustan a la norma de aplicación correspondiente, siendo responsabilidad del Fabricante/Importador y Representante Técnico, su ejecución de acuerdo al modelo certificado. Bureau Veritas Argentina S.A. deslinda toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por fallas o defectos de material, fabricación o su instalación. Con la suspensión o inhabilitación del fabricante, caducará automáticamente la validez de este certificado, sin necesidad de una notificación previa por parte de este Organismo de Certificación. Toda modificación, variación o alteración que se prevea realizar al producto certificado, deberá ser formalmente notificada con antelación para su consideración y/o evaluación. El incumplimiento de este requisito invalidará el presente certificado.

At / on
Emitido en
Buenos Aires, 13 de Febrero de 2025

ING. EDUARDO A. CÚNEO
Gerente Certificación Gas y Productos Industriales
Bureau Veritas Argentina S.A.

Av. Brasil 55 - Piso 17 (C1063AAA)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel (54) (11) 4000 8008
www.bureauveritas.com.ar

This Annex is an integral part of the Certificate of Approval and should be read in conjunction with the same.
El presente Anexo es parte integral del Certificado de Aprobación, y deberá ser leído conjuntamente con el mismo.