



**BUREAU  
VERITAS**

Industry Division



Organismo  
Argentino de  
Acreditación

Organismo de Certificación  
de Productos  
OCP 002

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR EL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA – ROC 002  
RESOLUCIÓN ENARGAS N° RESFC-2019-56-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

# CERTIFICATE OF APPROVAL CERTIFICADO DE APROBACIÓN N° BVA / GN / 0075 - 25

This certifies to  
Se certifica a

**M.S.B. S.R.L.**

Av. La Voz del Interior 6502 - Córdoba (X5008HKT)  
Prov. de Córdoba - Rep. Argentina

Product

Producto

**CONEXIÓN FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE**

Marca: **MSB FITTINGS**

Modelo: **EXTENSIBLE 3/8" PARA TERMOTANQUE**

Complies with the requirements of Standard

Cumple con los requerimientos de la Norma

**NAG 254:2009**

Made in

Industria

**China**

This certificate is valid until

Este certificado es válido hasta el

**29 de Enero de 2027**

At / on

Emitido en

**Buenos Aires, 30 de Enero de 2025**

**ING. EDUARDO A. CÚNEO**

Gerente Certificación Gas y Productos Industriales  
Bureau Veritas Argentina S.A.

This certificate is invalid without the annex listed on page 2. Este certificado no es válido sin el anexo indicado en las páginas 2

This certificate is issued according to Bureau Veritas General Terms & Conditions of Service (Rev. 2011 A) and the Particular Conditions Rev. C.

Este certificado es expedido de acuerdo a los Términos y Condiciones Generales de Servicio de Bureau Veritas (Revisión 2011 A) y las Condiciones Particulares Rev. C.

To check its validity, call 54 11 4000-8008 - Para verificar su validez, llame al tel. 54 11 4000-8008 / e-mail: bvarg.gas@bureauveritas.com - Av. Brasil 55 CABA.

IT-478 Modelo Certificados Prototipos

Rev. 02 16/04/2023



**BUREAU  
VERITAS**

## ANNEX 1 ANEXO 1

Cde. **CERTIFICATE OF APPROVAL / CERTIFICADO DE APROBACIÓN**  
**N° BVA / GN / 0075 - 25**

### General information Datos generales

Fabricante:	TAIZHOU STAROFSKY PIPE INDUTRY CO. LTD.
Dirección:	Zhongshan Industrial Area, Chumen, Yuhuan City, Zhejiang Province, China
Importador:	M.S.B. S.R.L.
Dirección:	Av. La Voz del Interior 6502 - Córdoba (X5008HKT) - Prov. de Córdoba - Rep. Argentina
Representante Técnico:	Ing. Luis I. Spalla
Matrícula Profesional N°:	CIEC 34909596/7185
DNI N°:	34.909.596
Tipo de Certificado:	Aprobación de Prototipo
Matrícula de Inscripción N°:	BVG 977
Matrícula del Producto N°:	BVG 977/46

### Technical features Características técnicas

Longitud de provision:	40 a 105 cm	Presión de trabajo:	60 mbar
Caudal nominal:	2,3 m <sup>3</sup>	Espesor del tubo:	0,2 mm
Material del flexible:	Acero inoxidable AISI 316 L	Rosca hembra según IRAM 5053 (BSP):	3/8" con virola
Rosca macho según IRAM 5063 (BSPT):	1/2"	Diámetro interior:	9,2 mm
Diámetro nominal:	3/8"	Otros datos:	En la documentación que origina la presente.
El accesorio se comercializará con el manual de instrucciones de uso y mantenimiento en castellano y se instalará de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.			
Marcado: Logo Sol; Producto Certificado; Bureau Veritas Argentina; Marca o nombre del fabricante; Tipo de gas; Modelo; Matrícula de aprobación; Mes y año de fabricación; Hecho en China; Presión de trabajo: 60 mbar; Diámetro interior; Longitud			

**Esta aprobación corresponde exclusivamente al prototipo y no implica la habilitación de los productos que se fabriquen de conformidad con el mismo. Para tal fin, cada producto deberá llevar marcado además de lo establecido en la Norma, el logotipo de identificación de acuerdo a la Resolución ENARGAS N° RESFC-2019-56-APN-DIRECTORIO#ENARGAS el que se complementará con el Logotipo de Bureau Veritas Argentina. Toda modificación que se realice al elemento aprobado, deberá ser formalmente notificada previamente a Bureau Veritas Argentina S.A. para su consideración y/o evaluación. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUISITOS INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.**

Bureau Veritas Argentina S.A. solamente certifica que las muestras y documentación técnica del elemento presentado se ajustan a la norma de aplicación correspondiente, siendo responsabilidad del Fabricante/Importador y Representante Técnico, su ejecución de acuerdo al modelo certificado. Bureau Veritas Argentina S.A. deslinda toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por fallas o defectos de material, fabricación o su instalación. Con la suspensión o inhabilitación del fabricante, caducará automáticamente la validez de este certificado, sin necesidad de una notificación previa por parte de este Organismo de Certificación. Toda modificación, variación o alteración que se prevea realizar al producto certificado, deberá ser formalmente notificada con antelación para su consideración y/o evaluación. El incumplimiento de este requisito invalidará el presente certificado.

At / on  
Emitido en  
**Buenos Aires, 30 de Enero de 2025**

**ING. EDUARDO A. CÚNEO**  
Gerente Certificación Gas y Productos Industriales  
Bureau Veritas Argentina S.A.